

本荘キャンパスコラボレーションスペース
整備業務に係る公募型プロポーザルに関する質問・回答

令和8年9月8日
デジタルキャンパスワーキンググループ事務局

番号	質問内容	回答
1	本荘キャンパスに設置する什器につきまして転倒防止対策のため、什器の種類によっては壁面や床面への固定が必要となる場合があります。その際、建物の壁や床に穴あけを伴う施工を実施しても問題ないでしょうか。	問題ありませんが、施工時に壁内や床下の配線等を損傷しないよう留意してください。
2	弊社パートナー企業と協業のうえプロポーザル参加予定です。弊社の直接の実績は当然記載しますが、弊社実績以外にパートナー企業の導入実績を付加してもよろしいでしょうか。	パートナー企業（再委託先）の実績を記載することは構いませんが、別紙としてください。 なお、当該企業分については、実施要領3.(4)に示す実績とはなりませんのでご注意ください。
3	学内の既設LANを利用する想定ですが、既設LANの出口の箇所を明示していただけますでしょうか。	情報コンセントは1口×2箇所です。 詳細な資料は、公募型プロポーザル実施要領「4. 参加資格確認申請の方法及び結果の通知」の記載に基づき、参加資格確認申請書を提出いただいた後、本学で参加資格を有すると確認した方に別途開示します。
4	工程表提出にあたり、工事期間の中で、試験やイベントなどで避けてほしい期間が事前にわかっていたらご教示いただけますでしょうか。	下記の日程は避けてください。 ○令和8年10月30日～11月1日 （大学祭及び設営日） ○令和9年1月25日～2月5日 （試験期間中及び試験前1週間）
5	弊社は秋田支店長名でのプロポーザル参加予定です。社長から秋田支店長への委任状は必要でしょうか。	契約書の締結時に契約当事者となる法人とその代表者がプロポーザルの参加者となります。 ご質問の内容においては、本社名義での契約となる場合は委任状が必要、秋田支店名義での契約となる場合は不要となります。

6	的確な積算を行うにあたり、電源容量および配線図の確認が必要でございます。 当該資料をご開示、またはご提供いただくことは可能でしょうか。	公募型プロポーザル実施要領「4. 参加資格確認申請の方法及び結果の通知」の記載に基づき、参加資格確認申請書を提出いただいた後、本学で参加資格を有すると確認した方に別途開示します。
7	本業務における電源工事について、受注者の施工および費用負担の責任範囲をご教示ください。 既存の電源容量不足等により、新たに電源系統の増設・追加工事が必要となった場合、当該工事も受注者の業務範囲に含まれますでしょうか。	原則として、既設電源の範囲内での施工を想定しています。やむを得ず電源系統の追加等が必要となる場合は、本件の業務範囲に含むものとし、受注者の責任において行ってください。
8	常時相互接続コミュニケーションパネル想定受入条件の責任範囲についてご教示ください。 必要スペースと配線経路の確保までが受注者側の責任範囲であり、実際の電源工事およびLAN配線工事は発注者側の施工範囲という理解でよろしいでしょうか。	常時相互接続コミュニケーションパネルについて、本件の業務範囲は下記のとおりです。 ・設置スペースの確保 ・接続先コンセント(既設可)の指定と電源容量の確保 ・接続先情報コンセント(既設可)又はスイッチングハブのポート(設置する場合)の指定 ・上記の配線を行うためのモールや配管等の設置
9	要求事項「(12)意匠・統一感」に記載のある「サイン」について、具体的にどのようなものを指しているかご教示ください。 こちらは、既存のフロア案内サインへの追加程度という認識でよろしいでしょうか。	スペース名称、ゾーン表示、誘導・利用案内等の案内表示類を指します。既存のフロア案内サインへの追加も含め、空間コンセプト及び意匠の統一感を踏まえ、必要な範囲でご提案ください。